

освидетельствования скрытых работ

г.Москва«16» января 2019 г.
гидроизоляция пола санузла

(наименование работ)

выполненных

В доме

(наименование здания, помещения)

по адресу г. Москва, 5-й Новоподмосковный переулок,

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе Авторского надзора ГИП Селезнев И.Я., ООО
«Спецпроект»

председателей: _____ (при его участии)

(Указать должность, _____ Технического надзора

Ф.И.О, организация)заказчика инженер Евсеев Р.И. ГУП ДЕЗ района

Войковский

Генеральной подрядной

организационный руководитель Семенов И.Н., ООО «Стройтех»

Субподрядной

организации

произвела осмотр работ выполненных ООО «Стройтех»

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы гидроизоляция пола

санузла

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту **ООО «Спецпроект», заказ № 22 от 22.12.2012 г.**

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены гидроизол, мастика Технониколь №24 (МГТН)

(наименование материалов, конструкций

изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)

4. Дата начала работ

10.01.2018

5. Дата окончания работ

16.01.2018

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) гидроизоляция пола санузла
(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Субподрядной
организации _____
/_____/

(подпись) (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика **Евсеев** /Р.И. Евсеев/

(подпись) (расшифровка подписи)

Авторского надзора **Селезнев** /И.Я. Селезнев/

проектной организации *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Генеральной подрядной

организации **Семенов** /И.Н. Семенов/

(подпись) (расшифровка подписи)