

АКТ № 26
входного контроля
приема (поступления) материала по титулу

«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мокшан» - договор № 1840 - 002290 от «19» июля 2018

г. Пенза " 07 " 03 2019 г.

Представители

1. От Заказчика – ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» в лице начальника управления строительством Голдинова Д.В.

2. От Исполнителя – АО «ЦТЗ» в лице ведущего специалиста Панфилова Л.Н. назначенного приказом № 83 от «24» декабря 2018 г.

3. От Ген. Подрядчика – ООО «Инжиниринг» в лице мастера по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети Новикова А.П.

составили настоящий Акт входного контроля следующего оборудования

№ п/п	Дата поступления	Материальные ценности (наименование, сорт, размер, марка)	Производитель	Кол-во ед.	Кол-во мест
1	07.03.2019	Стойки СОН 52-39	ООО «Рамбет» (г. Раменское)	20	20

- Оборудование принято на ☒ объекте
☐ складе Заказчика
☐ складе поставщика
- Внутри тарный пересчёт ☐ не производился

☒ производился.

- Заводская упаковка ☐ повреждена
☒ не повреждена
- Оборудование договорной спецификации ☒ соответствует
☐ не соответствует
- Оборудование принято ☐ по количеству мест
☒ единиц оборудования
- Наличие аттестации ☒ соответствует
☐ не соответствует
- Документация на оборудование (паспорта, сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и т.д.) заказчику
☒ переданы
☐ не переданы

Дополнительные замечания к акту:

1. Продольные трещины длиной от 1,5 до 2,0 м.;
2. Сколы защитного слоя бетона.
3. Смещение арматурного каркаса
4. Пористость поверхности
5. Шелушение поверхности (следствие заморозки бетона)

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах на 2 листах

От АО «ЦТЗ»: Панфилова Л.Н.

От ООО «Инжиниринг»:
Новиков А.П.

(подпись) (Панфилова Л.Н.)
(расшифровка)

(подпись) (Новиков А.П.)
(расшифровка)

(подпись) (_____)
(расшифровка)
М.П.

(подпись) (_____)
(расшифровка)
М.П.

От Заказчика – ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго»: Голдинов Д.В.

_____ (Голдинов Д.В.)
(подпись) (расшифровка)

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка)

М.П.